



Муниципальное унитарное предприятие
«Находка-Водоканал» города Находки
(МУП «Находка-Водоканал»)
ул. Михайловская, д.103, г. Находка, 692902
Тел./факс 8 (4236) 74 43 54/ 74 66 84
E-mail: secretar@nakhodka-vodokanal.ru
<http://www.nakhodka-vodokanal.ru>
ОКПО 31160418, ОГРН 1022500698934
ИНН/КПП 2508058565/250801001

Начальнику управления
землепользования и застройки

Солдаткиной И.В.

25 04 2025 г. № 1056

В ответ на Ваш запрос №13.2-9-2148 от 23.04.2025 г. о предоставлении информации о возможности и точках подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, земельного участка с кадастровым номером 25:31:010301:2881, расположенного в 131 метрах по направлению на северо-восток от ориентира, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Колхозная, 19А сообщаем следующее: что по данному адресу отсутствует возможность обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с п. 44 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» МУП «Находка-Водоканал» вынуждена отказать в выдаче технических условий на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Главный инженер

Л.Ю. Кривленко

Исп.: Инженер ПТО
Т.К. Коврижкина
8 (4236) 741827



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
Находкинский филиал

692906, Приморский край, г. Находка, Северный пр., 61 тел.65-70-20, ф. 63-50-36
эл. адрес: nhd_priem@primtep.ru, ИНН 2536112729, ОКОНХ 11180, ОКПО 57835204

04.06.2025. № 12-1066
на № 29.12-118/5 от 23.04.2025
(1.1-1045 19.05.2025)

Заместителю главы администрации
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства

ул. Школьная, д. 18, г. Находка,
Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1184 кв. м с кадастровым номером 25:31:010301:2881, расположенном в 131 м на северо-восток от здания по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Колхозная, 19А, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщая, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Главный инженер филиала

С. А. Прохоров



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
(АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»)

Управление
эксплуатации газораспределительных сетей
Приморский край

НАЧАЛЬНИК

Заместителю главы
администрации Находкинского
городского округа

Д.М. Браташ

ул. Мельниковская, д. 119, г. Владивосток, Приморский край,
Российская Федерация, 690002
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info_vf@gazdv.ru, https://gazdv.ru/
ОКПО 03255482050002, ОГРН 1022701128317,
ИНН 2722010548, КПП 254345001

от 07.08.2025 № ПРВ-02-08/1620
на № _____ от _____

О возможности подключения

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

К.И. Чугуй

Н.В. Юрченко
+7(423)210-00-61



Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Прапорщика Комарова, д.36
г. Владивосток, Россия, 690091
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81
e-mail: prm_es1@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

На №1-31-5909 от 25.08.2025

Администрация Находкинского
от 26.09.2025

городского округа

Заместителю главы администрации

Д.М. Браташ

Уважаемый Денис Михайлович!

На Ваш запрос от 25.08.2025 №1-31-5909 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связью, на земельных участках с кадастровыми номерами:

1. 25:31:010301:2880
- ✓ 2. 25:31:010301:2881
3. 25:31:010301:2882
4. 25:31:010301:2883
5. 25:31:010301:2884
6. 25:31:010301:2885
7. 25:31:010301:2886
8. 25:31:010301:2887
9. 25:31:010301:2888

Сообщаем, техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет и инфраструктура ПАО «Ростелеком» по указанным земельным участкам отсутствует.

Инвестиционным планом ПАО «Ростелеком» на 2025 г. строительство широкополосного доступа к сети Интернет по указанным участком не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас направить запрос на электронную почту b2cpf@dv.rt.ru.

Заместитель директора филиала –
Директор по работе с массовым сегментом

Удовиков Е.В.
8 (423) 2208-500, доб. 50304



Ростелеком

Сертификат 76AD750118B23AB44C89E3B2BF2E94A4
Владелец Попова Евгения Анатольевна
Действителен с 30.10.2024 по 19.06.2039

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Е.А. Попова



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Находкинский пр., д.24,
г. Находка, 692904
Тел./факс 8 (4236) 698201

E-mail: blagoustr@nakhodka-city.ru

22.05.2025 №41.5-06 - *0583*
На №13.2-9-2144 от 23.04.2025

Начальнику управления
землепользования и
застройки администрации
Находкинского городского
округа

Солдаткиной И.В.

uziz@nakhodka-city.ru

Рекомендации

**на отвод поверхностных стоков и благоустройство территории
земельного участка площадью 1184м² с кадастровым номером
25:31:010301:2881, расположенного в 131 м на северо-восток от ориентира
по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Колхозная, 19А с видом
разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства (2.1)**

1. Подъездную дорогу с мероприятиями водоотвода от дороги общего пользования к осваиваемой территории выполнить в соответствии с генпланом данного района.
2. Для предохранения земляного полотна проектируемой подъездной дороги от переувлажнения поверхностными водами и размыва, предусмотреть систему продольного водоотвода: устройство придорожных кюветов, укладку водопропускных труб в местах пересечения проектируемой дождевой канализации с дорогой.
3. Между участком застройки и прилегающей дорогой предусмотреть водоотводной кювет, возможна укладка ж/бетонных лотков.
4. В месте заезда на территорию застройки предусмотреть укладку водопропускной трубы диаметром не менее 400 мм, либо перекрыть лотки металлической решеткой.
5. Отвод поверхностных стоков с застраиваемой территории возможен по уклонам площадки со сбором вдоль нижней границы участка и дальнейшим сбросом в проектируемую дождевую канализацию нижерасположенного земельного участка при условии согласования с владельцем. Исключить направленный сброс поверхностных стоков на ниже расположенные земельные участки.
6. Проект предоставить на согласование в управление благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.
7. Предоставить в управление благоустройства комплект согласованных проектных решений для дальнейшего учета в работе (план благоустройства, схема организации рельефа и водоотведения).

8. После завершения строительства застройщик за счет собственных средств выполняет содержание территории застройки, заезда и дождевой канализации.

9. При истечении срока действия рекомендаций на отвод поверхностных стоков и благоустройство, параметры выданных рекомендаций могут быть изменены.

10. Срок действия рекомендаций 3 года.

Начальник управления



И.П. Сазонтова

Папуша Ю.А.
698843