

Общество с ограниченной ответственностью
"Чистая вода плюс"

692943, Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Бабкина 10,
Тел.: (4236) 664-664, e-mail: info@jkhv.ru
ОГРН- 1072508000201 ИНН/КПП 2508077279/250801001

Исх. Од 26-1/25


«04» 02 2025г

Заместителю главы
администрации НГО
начальнику управления
архитектуры,
градостроительства и рекламы
администрации НГО
Д.М.Браташ

В ответ на исх. от 31.01.2025г.

На Ваш запрос поясняем следующие: в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 25: 31:070001:10059, площадью 1543 кв м, расположенного по адресу: г. Находка, мкр. Врангель, ул. Ясная, земельный участок 12, сетей водоснабжения нет.

Директор



А.А.Бозин



Общество с ограниченной ответственностью
«ГОРНЫЙ КЛЮЧ»

692943, Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Бабкина 10,
Тел.: 664-664, e-Mail: info@jkhv.ru
ИНН/КПП-2508077254/250801001, ОГРН- 1072508000235

од 2к/25


«*02*» *02* 2025г.

Заместителю главы
администрации НГО
начальнику управления
архитектуры,
градостроительства и
рекламы администрации
НГО.
Д.М.Браташ

В ответ на исх. от 31.01.2025г.

На Ваш запрос поясняем следующие: в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 25: 31:070001:10059, площадью 1543 кв м, расположенного по адресу: г. Находка, мкр. Врангель, ул. Ясная, земельный участок 12, сетей водоснабжения нет.

Директор



Р.Г. Пиндус

Исп.Безмолитвенная Т.И
8(42-36) 664-664

Общество с ограниченной ответственностью
«Врангель Водосток»

692943, Россия, Приморский край, г.Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина,10
Тел.: (4236) 664-664, e-mail:info@jkhv.ru
ОГРН 1072508000234, ИНН/КПП 2508077261/250801001

Исх.№ 02ВрВ/25

«02» 02 2025г.

Заместителю главы
администрации НГО
начальнику управления
архитектуры,
градостроительства и рекламы
администрации НГО
Д.М.Браташ

В ответ на исх. от 31.01.2025г.

На Ваш запрос поясняем следующие: в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 25: 31:070001:10059, площадью 1543 кв м, расположенного по адресу: г. Находка, мкр. Врангель, ул. Ясная, земельный участок 12, сетей водоотведения нет.

Директор



М.В.Айвазян

Исп. Безмолитвенная Т.И
8 (42 36) 664-664

Общество с ограниченной ответственностью
«Врангель Водосток»

692943, Россия, Приморский край, г.Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина,10
Тел.: (4236) 664-664, e-mail:info@jkhv.ru
ОГРН 1072508000234, ИНН/КПП 2508077261/250801001

Исх.№ 02ВрВ/25

«02» 02 2025г.

Заместителю главы
администрации НГО
начальнику управления
архитектуры,
градостроительства и рекламы
администрации НГО
Д.М.Браташ

В ответ на исх. от 31.01.2025г.

На Ваш запрос поясняем следующие: в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 25: 31:070001:10059, площадью 1543 кв м, расположенного по адресу: г. Находка, мкр. Врангель, ул. Ясная, земельный участок 12, сетей водоотведения нет.

Директор



М.В.Айвазян

Исп. Безмолитвенная Т.И
8 (42 36) 664-664



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
Находкинский филиал

692906, Приморский край, г. Находка, Северный пр., 61 тел.65-70-20, ф. 63-50-36
эл. адрес: nhd_priem@primtep.ru, ИНН 2536112729, ОКОНХ 11180, ОКПО 57835204

23.01.2025 № 12-646
на № 29.12-008 от 31.01.2025
(1.1-842 18.04.2025)

Заместителю главы администрации
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства

ул. Школьная, д. 16, г. Находка,
Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1543 кв.м с кадастровым номером 25:31:070001:10059, расположенном по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, микрорайон «поселок Врангель», ул. Ясная, земельный участок 12, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщаю, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Главный инженер филиала

С. А. Грохов



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Находкинский пр., д.24,
г. Находка, 692904

Тел./факс 8 (4236) 698201

Е-mail: blagoustr@nakhodka-city.ru

04.02.2025 №41.5-06 - 0010

На № _____ от _____

Начальнику управления
землепользования и
застройки
администрации
Находкинского
городского округа

Солдаткиной И.В.

uziz@nakhodka-city.ru

Рекомендации

на отвод поверхностных стоков территории и благоустройство территории земельного участка с кадастровым номером 25:31:070001:10059 площадью 1543 м², расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, микрорайон «поселок Врангель», ул. Ясная, земельный участок 12 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1. Подъездную дорогу с мероприятиями водоотвода к территории застройки от дороги общего пользования предусмотреть и выполнить в соответствии с генпланом данного района. На тупиковом участке дороги предусмотреть обустройство разворотной площадки
2. Между участком застройки и прилегающей дорогой предусмотреть проектом и выполнить водоотводной кювет, возможна укладка ж/лотков. В месте заезда на территорию застройки предусмотреть укладку водопропускной трубы, либо перекрыть лотки металлической решеткой
3. Сброс из проектируемого кювета возможен на понижение рельефа в сторону прилегающего оврага, предусмотрев мероприятия, предотвращающие размыв в месте сброса.
4. Отвод поверхностных стоков с запрашиваемой территории возможен путем создания уклонов площадки в сторону прилегающего оврага. Исключить направленный сброс на прилегающий земельный участок.
5. Проект в части организации заезда и отведения поверхностного стока предоставить на согласование в управление благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.
6. Рекомендации согласовать с территориальным управлением микрорайона «поселок Врангель».
7. Предоставить в управление благоустройства комплект согласованных проектных решений для дальнейшего учета в работе.

8. После завершения строительства застройщик за счет собственных средств выполняет текущее содержание подъездной дороги к участку застройки и дождевой канализации вдоль границы участка застройки.

9. Срок действия рекомендаций на отвод поверхностных стоков 3 года. При истечении срока действия, параметры выданных рекомендаций на отвод поверхностных стоков могут быть изменены.

Начальник управления



И.П. Сазонтова



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
(АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»)

Управление
эксплуатации газораспределительных сетей
Приморский край

НАЧАЛЬНИК

Заместителю главы
администрации Находкинского
городского округа

Д.М. Браташ

ул. Мельниковская, д. 119, г. Владивосток, Приморский край,
Российская Федерация, 690002
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info_vl@gazdv.ru, https://gazdv.ru/
ОКПО 03255482050002, ОГРН 1022701128317,
ИНН 2722010548, КПП 254345001

от 08.08.2025 № ПРВ-02-08/1620
на № _____ от _____

О возможности подключения

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

К.И. Чугуй

Н.В. Юрченко
+7(423)210-00-61



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Находкинский пр., д.16, г.Находка, 692904

Тел./факс: 8 (4236) 69-94-54

E-mail: admcity@nakhodka-city.ru

ОКПО 04020815, ОГРН 1022500699704

ИНН/КПП 2508020000/250801001

Л. Д. Д. Д. Д. № 1-31-5459

На № _____ от _____

**О возможности подключения
(технологического присоединения)
к сетям газоснабжения/газораспределения**

Генеральному директору
АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»

Шперлингу Г.В.

ул. Брестская, 51,
г. Хабаровск, 680011

e-mail: info@gazdv.ru

Уважаемый Георгий Владимирович!

Администрация Находкинского городского округа, являясь распорядителем земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях подготовки, организации и проведения электронных аукционов по предоставлению в собственность и аренду земельных участков, находящихся в собственности и (или) в ведении Находкинского городского округа, согласно требованиям подпункта 4 пункта 3, подпункта 8 пункта 4, подпункта 4 пункта 8, подпункта 4 пункта 21 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации просит Вас предоставить в наш адрес в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения...» информацию о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжение / газораспределение) объектов капитального строительства, планируемых к размещению на земельных участках, расположенных на территории Находкинского городского округа.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа

Д.М. Браташ

Соловьева Е.В., 8 (4236) 69-22-80

Отправлено электронной почтой-(1)
Л. Д. Д. Д. Д. 20 25



Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Прапорщика Комарова, д.36
г. Владивосток, Россия, 690091
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81
e-mail: prm_es1@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

На 29.12-198 от 10.07.2025

Администрации Находкинского

Исх. № 0802/05/5939/25

От 29.07.2025
Городского округа

Заместителю главы администрации

Д.М. Браташ

Уважаемый Денис Михайлович!

Приморский филиал ПАО «Ростелеком» на Ваш запрос от 10.07.2025 №29.12-198 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связью, на земельном участке с кадастровым номером 25:31:070001:10059, сообщает.

Техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет по указанному земельному участку отсутствует.

На данный момент ПАО «Ростелеком» проводит расчёты для определения стоимости строительства распределительной сети связи с использованием оптической технологии GPON. Для предоставления полного ответа на Ваш запрос потребуется время для выполнения расчётов по проектированию распределительной сети связи. Мы предоставим вам подробную информацию после завершения расчётов. Срок предоставления информации до 15.08.2025.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас направить запрос на электронную почту b2cpf@dv.rt.ru.

**Заместитель директора филиала –
Директор по работе с массовым сегментом**

Е.А. Попова

Удовиков Е.В.
8 (423) 2208-500, доб. 50304



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Ростелеком

Сертификат 76AD750118B23AB44C89E3B2BF2E94A4

Владелец Попова Евгения Анатольевна

Действителен с 30.10.2024 по 19.06.2039

Соловьева Екатерина В.

От: Р•РЎРР" РцРђРђ "Р РѕСѓС,РµР»РµРµРѕРј" (no reply) <dmadmin@rt.ru>
Отправлено: 29 июля 2025 г. 16:22
Кому: arh@nakhodka-city.ru
Тема: Вам был отправлен документ
Вложения: ebeUFpiHH_YaShbmU_10.07.2025_r29.12-198.pdf

Вам был отправлен документ: Ответ на запрос от 10.07.2025 №29.12-198 Находкинская администрация

✓
✓
Филиал: Приморский филиал ПАО "Ростелеком"

Проектный номер: 0802/05/5939/25

Дата и время создания: 29.07.2025

Вид документа: Исходящее письмо

Состояние документа: На отправке

Вложения документа находятся в прикрепленных к письму файлах.

<https://esed.rt.ru/avandoc/?objectId=00ec0000f5052c9b>

Обратите внимание, что данное уведомление было направлено системой и не требует ответа (no reply).