



Муниципальное унитарное предприятие
«Находка-Водоканал» города Находки
(МУП «Находка-Водоканал»)
ул. Михайловская, д.103, г. Находка, 692902
Тел./факс (4236) 74 43 54/74 66 84
E-mail: secretar@nakhodka-vodokanal.ru
<http://www.nakhodka-vodokanal.ru>
ОКПО 31160418, ОГРН 1022500698934
ИНН/КНН 2508058565/250801001

04.03.2025 № 546

Начальнику управления землепользования и
застройки ПГО

И. В. Солдаткиной

В ответ на Ваш запрос № 13.2-9-0953 от 26.02.2025г. о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства: туристическое обслуживание (5.2.1) на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010302:3326, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, в 150м на северо-восток от ул. Козина, 162 сообщаем следующее: что по данному адресу отсутствует возможность обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения.

В соответствии с п. 44 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" МУП «Находка-Водоканал» **вынуждена отказать** в выдаче технических условий на подключение к централизованным системам водоснабжения.

Главный инженер

Л.Ю. Кривленко



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
Находкинский филиал

692906, Приморский край, г. Находка, Северный пр., 61 тел.65-70-20, ф. 63-50-36
эл. адрес: nhd_priem@primtep.ru, ИНН 2536112729, ОКОНХ 11180, ОКПО 57835204

23.04.2025 № 12-645
на № 29.12-032 от 25.02.2025
(1.1-841 18.04.2025)

Заместителю главы администрации
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства

ул. Школьная, д. 16, г. Находка,
Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 5021 кв.м с кадастровым номером 25:31:010302:3326, расположенном в 150 м на северо-восток от ориентира по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Козина, 162, с видом разрешенного использования: туристическое обслуживание (5.2.1), сообщая, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Главный инженер филиала

С. А. Прохоров



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
(АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»)

Управление
эксплуатации газораспределительных сетей
Приморский край

НАЧАЛЬНИК

Заместителю главы
администрации Находкинского
городского округа

Д.М. Браташ

ул. Мельниковская, д. 119, г. Владивосток, Приморский край,
Российская Федерация, 690002
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info_vf@gazdv.ru, https://gazdv.ru/
ОКПО 03255462050002, ОГРН 1022701128317,
ИНН 2722010548, КПП 254345001

04.08.2025 № ПРВ-01-08/1620
на № _____ от _____

О возможности подключения

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

К.И. Чугуй

Н.В. Юрченко
+7(423)210-00-61



Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Прапорщика Комарова, д.36
г. Владивосток, Россия, 690091
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81
e-mail: prm_es1@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

На 29.12-824 от 05.12.2025

Администрации Находкинского
городского округа

Заместителю главы администрации

Д.М. Браташ

Уважаемый Денис Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 05.12.2025 № 29.12-824 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связи, планируемого к размещению на следующих земельных участках: 25:31:010501:2405, 25:31:010501:2706, 25:31:010501:2707, 25:31:010501:2708, 25:31:070001:10090, 25:31:070001:10091, 25:31:010305:1963, 25:31:010305:1964, 25:31:010305:1965, 25:31:010305:1966, 25:31:010305:1967, 25:31:010302:3379, 25:31:000000:8532, 25:31:000000:8533, 25:31:010302:3326, сообщаем.

Техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет по указанным земельным участкам отсутствует.

Инвестиционным планом ПАО «Ростелеком» на 2025-2026 гг. строительство широкополосного доступа к сети Интернет по указанным участкам не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас направить запрос на электронную почту b2cpf@dv.rt.ru.

Заместитель директора филиала –
Директор по работе с массовым сегментом

Е.А. Попова



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Находкинский пр., д.24,
г. Находка, 692904
Тел./факс 8 (4236) 698201

E-mail: blagoustr@nakhodka-city.ru

М03 2025 №41.5-06 *-0231*

На №13.2-9-0954 от 26.02.2025

Начальнику управления
землепользования и
застройки администрации
Находкинского городского
округа

Солдаткиной И.В.

uziz@nakhodka-city.ru

Рекомендации

**на отвод поверхностных стоков и благоустройство
территории земельного участка площадью 5021 м² с кадастровым
номером 25:31:010302:3326, расположенного в 150 м на северо-восток от
ориентира по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Козина, 162с видом
разрешенного использования – туристическое обслуживание (5.2.1)**

1. Заезд на территорию застройки от дороги общего пользования предусмотреть и выполнить в соответствии с генпланом данного района.
2. Между участком застройки и прилегающей дорогой предусмотреть водоотводной кювет, возможна укладка ж/бетонных лотков.
3. В месте заезда на территорию застройки предусмотреть укладку водопропускной трубы, возможно устройство ливнеперехвата на всю ширину проезда.
4. Отвод поверхностных стоков с запрашиваемой территории предусмотреть по уклонам площадки в проектируемую дождевую канализацию участка застройки.
5. В связи с отсутствием централизованной сети дождевой канализации в данном районе сброс из проектируемой дождевой канализации участка застройки возможен:
– со сбором при помощи внутренней системы водоотвода в накопительный резервуар с периодическим откачиванием по мере необходимости;
– путем создания уклонов площадки в сторону водоотводного кювета между участком застройки и дорогой.
6. Исключить направленный сброс из дождевой канализации на нижерасположенные прилегающие участки.
7. Степень очистки сбрасываемых из проектируемой дождевой канализации вод должна соответствовать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
8. Благоустройство выполнить согласно проекту, учитывая функциональное назначение территории, предусмотрев твердое покрытие проездов и парковок для автотранспорта, пешеходных зон, освещение, озеленение территории.
9. Проект предоставить на согласование в управление благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.

10. Предоставить в управление благоустройства комплект согласованных проектных решений для дальнейшего учета в работе (план благоустройства, схема организации рельефа и водоотвода).

11. После завершения строительства застройщик за счет собственных средств выполняет содержание территории застройки и дождевой канализации.

12. При истечении срока действия рекомендаций на отвод поверхностных стоков и благоустройство, параметры выданных рекомендаций могут быть изменены.

13. Срок действия рекомендаций 3 года.

Начальник управления



И.П. Сазонтова