



Муниципальное унитарное предприятие  
«Находка-Водоканал» города Находки  
(МУП «Находка-Водоканал»)  
ул. Михайловская, д.103, г. Находка, 692902  
Тел./факс 8 (4236) 74 43 54/ 74 66 84  
E-mail: [secretar@nakhodka-vodokanal.ru](mailto:secretar@nakhodka-vodokanal.ru)  
<http://www.nakhodka-vodokanal.ru>  
ОКПО 31160418, ОГРН 1022500698934  
ИНН/КПП 2508058565/250801001

Начальнику управления  
землепользования и застройки  
администрации  
Находкинского городского округа

И.В. Солдаткиной

«16» 07 2026 г. № 1057

В ответ на Ваш запрос № 13.2-9-1628 от 15.04.2026 г. о предоставлении информации о возможности и точках подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, земельного участка с кадастровым номером 25:31:010307:733, расположенного по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, проезд Загородный, земельный участок 6, сообщаем, сообщаем следующее, что по данному адресу отсутствует возможность обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с п. 44 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" МУП «Находка-Водоканал» вынуждена отказать в выдаче технических условий на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Главный инженер

Л.Ю. Кривленко

исп.: инженер ИГО  
Пономарева И.Н.  
8 (4236) 741827

Аукцион



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»**  
**Находкинский филиал**

Северный пр., 61 г. Находка, Приморский край, 692906 тел.65-70-20,  
эл. адрес: [nhd\\_priem@primtep.ru](mailto:nhd_priem@primtep.ru) ИНН 2536112729, ОКВЭД 35.30.14, ОКПО 57835204

14.04.2026 № 12-637  
на № 29.12-117 от 14.04.2026  
(2400-ВХ 14.04.2026)

Заместителю главы администрации  
Находкинского городского округа

Браташу Д. М.

О возможности подключения  
(технологического присоединения)  
объекта капитального строительства

ул. Школьная, 18, г. Находка,  
Приморский край, 692904

На Ваш запрос по поводу предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1916 кв. м, с кадастровым номером 25:31:010307:733, расположенном по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, проезд Загородный, земельный участок 6, с видом разрешенного использования: туристическое обслуживание (5.2.1), сообщаю, что возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, так как в указанном районе КГУП «Примтеплоэнерго» не имеет источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Главный инженер филиала

С. А. Прохоров



Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Дальний Восток»  
(АО «Газпром газораспределение  
Дальний Восток»)

Управление  
эксплуатации газораспределительных сетей  
Приморский край

**НАЧАЛЬНИК**

ул. Мельникова, д. 119, г. Владивосток, Приморский край,  
Российская Федерация, 690002  
тел.: +7 (423) 2-100-100, e-mail: info\_vf@gazprom.ru, https://gazprom.ru/  
ОКПО 03255482050002, ОГРН 1022701128317,  
ИНН 2722010548, КПП 254318001

от 07.08.2025 № ПРП-01-08/1620  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О возможности подключения*

**Уважаемый Денис Михайлович!**

В ответ на Ваш запрос от 01.08.2025 № 1-31-5459 Управление эксплуатации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщает следующее.

В настоящее время на территории Находкинского городского округа Приморского края сети газораспределения на праве собственности или ином законном основании у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют.

Согласно План-графику синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2025 год, предусмотрено строительство сетей газораспределения «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края», «Распределительный газопровод в г. Находка» и ГРС Находка со сроками завершения строительно-монтажных работ – 2026 год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

На основании вышеизложенного, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предлагает повторно обратиться после срока ввода в эксплуатацию сетей газораспределения и ГРС Находка в 2027 году.

**К.И. Чугун**

Н.В. Юрченко  
+7(423)210-00-61



Публичное акционерное общество «Ростелеком»  
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Прапорщика Комарова, д.36  
г. Владивосток, Россия, 690091  
тел.: (423) 220-85-00, факс: (423) 244-81-81  
e-mail: prn\_es1@dv.rt.ru, web: www.primorye.rt.ru

На 29.12-122 от 15.04.2026

Рег. № 0802/05/2215/26  
от 20.04.2026

Администрации Находкинского  
городского округа  
Заместителю главы администрации  
Д.М. Браташ  
e-mail: arh@nakhdka-city.ru

**Уважаемый Денис Михайлович!**

В ответ на Ваш запрос от 15.04.2026 № 29.12-122 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения связью, планируемого к размещению на земельном участке 25:31:010307:733, сообщаем.

Техническая возможность предоставления доступа к сети Интернет по указанному земельному участку отсутствует.

Инвестиционным планом ПАО «Ростелеком» на 2026 г. строительство широкополосного доступа к сети Интернет по указанным участкам не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас направить запрос на электронную почту [b2cpf@dv.rt.ru](mailto:b2cpf@dv.rt.ru).

**Заместитель директора филиала –  
Директор по работе с массовым сегментом**

**Е.А. Попова**

Туркова Т.П.  
8 (423) 2208-500, доб. 56161



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Ростелеком**

Сертификат 288128184F04158B4FEF3F86019BB54C  
Владелец Попова Евгения Анатольевна  
Действителен с 13.01.2026 по 13.04.2027



АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАХОДКИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

Находкинский пр., д.24,  
г. Находка, 692904

Тел./факс 8 (4236) 698201

E-mail: [blagoustr@nakhodka-city.ru](mailto:blagoustr@nakhodka-city.ru)

28.04.2026 №41.5-06 -0570

На №13.2-9-1623 от 15.04.2026

Начальнику управления  
землепользования и  
застройки администрации  
Находкинского городского  
округа

Солдаткиной И.В.

[uziz@nakhodka-city.ru](mailto:uziz@nakhodka-city.ru)

**Рекомендации**

**на отвод поверхностных стоков и благоустройство  
территории земельного участка площадью 1916 м<sup>2</sup> с кадастровым  
номером 25:31:010307:733, расположенного по адресу: Российская  
Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ,  
город Находка, проезд Загородный, земельный участок, 6 с видом  
разрешенного использования: туристическое обслуживание (5.2.1)**

1. Подъездную дорогу с мероприятиями водоотвода от дороги общего пользования к осваиваемой территории предусмотреть и выполнить в соответствии с генпланом данного района.
2. Параметры подъездной дороги и тип покрытия предусмотреть с учетом функционального назначения земельного участка и перспективной интенсивности движения автотранспорта.
3. Отвод поверхностных стоков предусмотреть в проектируемую сеть дождевой канализации участка застройки. Тип дождевой канализации определить проектным решением.
4. В связи с отсутствием в данном районе централизованной сети ливневой канализации отвод поверхностных стоков с территории застройки возможен со сбором при помощи внутренней системы водоотвода в накопительный резервуар с периодическим откачиванием по мере необходимости. Объем накопительного резервуара определить расчетом.
5. Степень очистки сбрасываемых поверхностных стоков должна соответствовать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
6. Благоустройство территории выполнить согласно проекту, учитывая функциональное назначение территории, предусмотрев парковку для автотранспорта с покрытием в соответствии с требованиями норм проектирования, пешеходные зоны с твердым покрытием (асфальтобетон, брусчатка), установку малых архитектурных форм (скамейки, урны), освещение.
7. Проект согласовать с управлением благоустройства по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 24.

8. Предоставить в управление благоустройства комплект согласованных проектных решений для дальнейшего учета в работе (план благоустройства, схема организации рельефа и водоотвода).

9. После завершения строительства застройщик за счет собственных средств выполняет содержание территории застройки, дождевой канализации и подъездной дороги.

10. При истечении срока действия рекомендаций на отвод поверхностных стоков и благоустройство, параметры выданных рекомендаций могут быть изменены.

11. Срок действия рекомендаций 3 года.

Начальник управления



И.П. Сазонтова